

OPMANDSKENDELSE

af 19. december 2012

i faglig voldgiftssag 2012.0150

Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark

(advokat Kim Brandt)

mod

Tekniq

for

Bravida Danmark A/S

(konsulent Flemming Hansen)

Tvisten

Tvisten angår fortolkning af rørprislistens pkt. 20.

Parternes uenighed herom er indbragt for en faglig voldgiftsret med Kjeld Husted og Max Meyer (begge valgt af klager) og Thorkild Bang og Jørgen W. Hansen (begge valgt af indklagede) som medlemmer og med højesteretsdommer Jon Stokholm som opmand.

Der blev afgivet forklaring af Stig Søllested, Johnny Andersen og Henrik Leth.

Påstande

Klager har nedlagt følgende påstand: Indklagede tilpligtes at anerkende, at montering af måler/passtykker som anført på kopiseddelt 1052066 skal afregnes efter rørprislistens punkt 20.01 med en dimension på 25 mm.

Indklagede har påstået frifindelse.

Retsgrundlaget

Rørprislistens pkt. 20 er sålydende:

”Punkt 20.

MÅLER M.V.

Måler for væske

01. Vandmåler for koldt eller varmt vand eller passtykke, inkl. forbindelser.

Prisen beregnet efter ledningens dimension:

Indbygning af måler eller passtykkekol. 3.

Udskiftning af passtykke med målerkol. 4.

Dn	D	Måler eller passtykke	Udskiftning m. måler
1	2	3	4
mm	mm	øre	øre
15	3218	1407
20	4123	--
25	32	4123	--
32	38	4123	--

40	44,5-51	6009	--
50	54-57	7849	--
70	76	8465	2809
80	83-89	11003	--
100	108-114	11384	--
125	133-140	12737	--

Såfremt skæring af passtykke forlanges udført, er betalingen for dette arbejde indeholdt i ovennævnte priser.

Omløb 59-.12., kol.3.

Føler med forskrunding i forbindelse med kombimåler betales iht. side 107-.01., kol.2.

02. Montering af mængde m³ –måler komplet inkl. display og følerledninger

Målerbundestykke side 101 stk. 01 kol. 2	
Demontering prop side 51 stk. 01 kol. 4	
Påsætning af mængde m ³ –måler med følerledninger side 112 stk. 05	
Opsætning af display beregnet for 2 målere inkl. forbindelse af el-ledninger ekskl. huller	2766 øre

		øre
03.	Opsætning af Clorius varmtvandsmåler	605
04.	Opsætning af Venturi-rør til Clorius varmtvandsbeholder:	
	DN 15	752
	DN 20	806
05.	Påsætning af kaloriemåler – som Metro el.lign. inkl. tom. 2,5 m følerledning og føler	2719
	Overskydende følerledning pr. m	1362
06.	Et-vejs måler m/T-stykke betales med	4123
	Afstandsstykke uanset overfladebehandling betales med	803

Måler for tryk

07.	Vandsøjlemåler eller manometer inkl. hane	2070
08.	Hvor hane ikke anbringes	1587

Måler for temperatur

09.	Termometer på rørledningssystem	684
	Inkl. evt. dykrør.	

Måler for niveau

10.	Vandstandsregulator, automatisk med svømmer til påfyldning af kedler	10114
11.	Indbygning af Danfoss vandstandskontrol	5691
12.	Indbygning af niveauregulator som Danfoss el.lign. tom. 2,5 m kobberrør	5691
	pr. overskydende meter	1362
13.	Flowmeterhus betales som Butterflyventil side 101 kol. 6.	
14.	Montering af vandstandsglad incl. ventiler færdig til brug	3509

Målerbrønde

15.	Prissætning af målerbrønde henvises til side 10-.07.”	
-----	---	--

Parternes argumentation

Klager har gjort gældende, at monteringen af målere/passtykker skal ske efter dimensionen på den ledning, som går fra hovedrøret. Målere/passtykker monteres ikke nødvendigvis på denne ledning, men kan være monteret efter ventiler eller øvrige dele, ligesom der kan være monteret fordelerrør eller øvrige dele efter. Derfor må ledningen fra hovedrøret være afgørende for afregningen i henhold til rørprislistens pkt. 20.

Indklagede har bestridt, at montering af målerpasstykke/ventil alene betales efter den ledning, der går fra hovedrøret. Dette fremgår ikke af rørprislistens pkt. 20. Montering af ventil/målerpasstykke skal tariferes efter tilgangen hertil.

Opmandens begrundelse og konklusion

Opmanden finder, at prisen efter rørprislisten for indbygning af måler eller passtykke må beregnes efter den del af ledningen, på hvilken den pågældende måler/passtykke er monteret opstrøms. Dette gælder også, når målere/passtykker ikke nødvendigvis monteres direkte på den ledning, der går fra hovedrøret, men er monteret efter ventiler eller øvrige dele på denne. For tarifieringen i rørprislisten kan derfor dimensionen på den ledning, som går fra hovedrøret, i så tilfælde ikke være afgørende, hvorfor indklagedes frifindelsespåstand tages til følge.

Thi bestemmes:

Indklagede frifindes for klagers påstand.

Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgifterne til opmanden.

København, den 19. december 2012.

Jon Stokholm